



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@vandex.ru

**Предписание № 1/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

детский сад № 8 «Огонёк» г. Моздока Республики Северная Осетия – Алаания

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 1 от «15» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "21" января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., "22 января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и "27" января 2020 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором вн.сл. Шконда Н.Ю. (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 8 «Огонёк» г.Моздока РСО - Алаания, расположенного по адресу: РСО-Алаания, г. Моздок, пл.50 лет Октября, 9

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 8 г. Моздока Пархоменко Наталия Владимировна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР РФ	01.07.2020г.	

2.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 ППР РФ	01.07.2020г.	
3.	Не допускать применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.07.2020г.	
4.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовой, а также кладовой для хранения белья и гладильной в детском дошкольном учреждении выполнить противопожарными.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	01.07.2020г.	
5.	Предел огнестойкости лестницы предусмотреть не менее нормативного.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.5.18* СНиП 21-01-97*	01.07.2020г.	
6.	Декларацию пожарной безопасности регистрационный номер 90 230 501 - ТО – 384 от 11.08.2017 года выполнить с достоверной информацией.	ст. 64 ФЗ № 123	01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району Шконда Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«24» 01 2020 г.

Предписание для исполнения получила:

Шконда Н.Ю.

(подпись)

заведующая МБДОУ ДС № 8
г.Моздока Пархоменко Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» января 2020 г.